

Администрация Сростинского сельсовета  
Бийского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» июня 2022 г.

№ 10

с. Сростки

Об утверждении перечня  
первичных средств тушения пожаров  
и противопожарного инвентаря

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Администрации Бийского района от 02.02.2022 № 54 - р, Постановлением Администрации Бийского района от 31.05.2022 №387, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Бийского района Алтайского края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории села Сростки Бийского района Алтайского края.

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

3. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно Перечню, утвержденному в п. 1 настоящего постановления.

4. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

5. Опубликовать настоящее постановление разместить на стендах и официальном сайте Администрации Сростинского сельсовета Бийского района.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета



А.В.Боян

Утверждено  
Постановлением  
Администрации Сростинского  
Сельсовета Бийского района  
Алтайского края  
от 01.06.2022 №10

## ПЕРЕЧЕНЬ

Первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Бийского района

№ п/п	Наименование зданий и помещений Защищаемая площадь		Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порошковый огнетушитель ОП (или аналог)	Ящик с песком емкостью 0,5 куб. м	Бочка с водой и ведро	Багор, топор, лопата
1	Многokвартирные жилые дома	Квартиры	1	-	-	-
2	Дачи и иные жилые здания дл сезонного проживания	Здание	1(*)	-	1(*)	1,1,1(*)
3	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1(*)	1,1,1
4	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-

Примечание:

1. (\*) – устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.